



Meledo di Sarego
20/06/2016

Declaration of conformity

Attestato di conformità

The BERICA CAVI SPA declares that its cables type:
La BERICA CAVI SPA dichiara che i propri cavi tipo:

FTG100M1 0,6/1 kV(PH90/120) CEI 20-45 IMQ

Power, control and signaling cables, fire resistant, fire retardant , halogen free.

meets the requirements described on the data sheet and agreed with the sale contract.
sono conformi ai requisiti specificati sulla scheda tecnica e concordati con il contratto.

Particular standards:

Norme particolari:

CEI EN 60228; CEI EN 50363; CEI EN 60332-1-2; CEI EN 50267-2-1/2 - IEC 60754-1/2;
CEI EN 61034-2; CEI EN 50200; CEI EN 60332-3-24; CEI 20-37/4-0; CEI 20-45;
CEI EN 50362; CEI UNEL 00722; HD 308.

Best regards.
Cordiali saluti.

BERICA CAVI S.P.A.

Managing Director