

PID:

01017100

CID:

CN.D00079

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**BERICA CAVI SPA
VIA DELLA MECCANICA 2
36040 MELEDO DI SAREGO VI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

**Cavi resistenti al fuoco a bassa
tossicità e corrosività
(FTG100M1)**

for the following products

*Cables resistant to fire with low
toxicity and corrosivity
(FTG100M1)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il | Issued on:

2005-10-20

Data di aggiornamento | Updated on

2009-05-12

Sostituisce | Replaces

2007-06-06


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2005-10-20

Data di aggiornamento / Updated on 2009-05-12

Sostituisce / Replaces 2007-06-06

Prodotto | Product

Cavi resistenti al fuoco a bassa tossicità e corrosività
Cables resistant to fire with low toxicity and corrosivity

Concessionario | Licence Holder

BERICA CAVI SPA
VIA DELLA MECCANICA 2
36040 MELEDO DI SAREGO VI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PT.D0001B CLBERC.C01LCBERC+1 36040 MELEDO

VI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

CEI 20-45 - II Ed. 2003 + V1:2005
EN 50200:2006
EN 50362:2003
EN 50266-2-4 Ed. 2001
EN 50267-2-1:1998
EN 61034-2:2005
CEI 20-37/4-0:2006
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

CEI 20-45 - II Ed. 2003 + V1:2005
EN 50200:2006
EN 50362:2003
EN 50266-2-4 Ed. 2001
EN 50267-2-1:1998
EN 61034-2:2005
CEI 20-37/4-0:2006
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

01EJ00024

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Tipo di cavo Type of cable</i>	Cavo per energia non propagante l'incendio, isolato con mescola elastomerica di qualità G10, sotto guaina termoplastica di qualità M1. Cavo con conduttori flessibili per posa fissa / Fire retardant power cables, G10 rubber insulated and thermoplastic M1 sheathed. Cables with flexible conductors for fixed installation
<i>Sigla di designazione Type designation</i>	FTG100M1
<i>Tensione nominale Rated voltage</i>	0,6/1kV
<i>Limitazione Limitation</i>	1:1.5 ÷ 240mm² - 2:1.5 ÷ 25mm² - 3:1.5 ÷ 25mm² - 4: 1.5 ÷ 25mm² - 5:1.5 ÷ 25mm²

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.F00B39

- filo distintivo / - identification thread **ne-bi-ar-bi-vi-bi (00-90-30-90-70-90)**
- stampigliatura / - printing **BERICA CAVI (VI)**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.F001BH

BTJ.010100.DA19

Diritti modelli IMQ - 0101 - Cavi isolati con gomma | IMQ models - 0101 - Rubber insulated cables

0


IMQ S.p.A.